

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2023 年 6 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	919	207		859	170	
2	904	201		853	171	
3	896	205		852	172	
4	899	207		850	170	
5	907	210		848	170	
6	908	212		852	171	
7	904	211		850	171	
8	905	210		849	171	
9	900	209		850	171	
10	911	210		850	171	
11	911	211		853	171	
12	897	209		850	170	
13	913	210		849	170	
14	922	223		849	170	
15	904	240		849	171	
16	866	230		849	172	
17			法対応停止	848	171	
18			法対応停止	848	171	
19			法対応停止	850	168	
20			法対応停止	664	174	法対応停止
21			法対応停止	78	79	法対応停止
22			法対応停止	46	48	法対応停止
23			法対応停止	41	36	法対応停止
24			法対応停止	34	30	法対応停止
25			法対応停止	32	27	法対応停止
26			法対応停止	31	26	法対応停止
27			法対応停止	30	29	法対応停止
28			法対応停止	30	27	法対応停止
29			法対応停止	30	28	法対応停止
30			法対応停止	30	28	法対応停止