

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2025 年 4 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	870	179		867	169	
2	870	179		856	169	
3	871	179		856	169	
4	869	181		878	169	
5	872	180		848	169	
6	871	180		851	169	
7	869	181		850	170	
8	867	181		851	169	
9	870	182		879	169	
10	872	182		850	168	
11	871	183		861	168	
12	869	183		860	169	
13	869	182		863	169	
14	871	182		853	170	
15	868	182		870	170	
16	873	179		839	171	
17	875	180		860	170	
18	865	183		881	171	
19	870	185		852	172	
20	877	187		863	171	
21	870	187		858	172	
22	885	187		842	171	
23	885	176		849	171	
24	881	175		862	171	
25	883	173		848	171	
26	889	171		853	171	
27	894	170		867	171	
28	894	169		854	171	
29	892	170		849	172	
30	895	170		851	172	
31						