

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2025 年 10 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	834	182		853	161	
2	834	187		854	162	
3	837	182		870	162	
4	834	182		844	162	
5	829	181		846	163	
6	822	182		860	162	
7	822	182		863	163	
8	830	183		842	162	
9	832	186		859	161	
10	832	192		854	161	
11	842	198		860	162	
12	844	193		840	162	
13	847	185		849	162	
14	-	-	14:00_停止	864	164	
15	-	-		856	164	
16	-	-		849	164	
17	-	-		843	164	
18	-	-		849	163	
19	-	-		845	164	
20	-	-		863	162	
21	-	-		843	162	
22	-	-		843	162	
23	-	-		855	162	
24	-	-		844	163	
25	-	-		848	163	
26	-	-		841	163	
27	-	-		836	163	
28	-	-	9:00_運転	850	162	
29	858	173		868	163	
30	865	175		880	162	
31	863	172		869	162	