

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2012年 4月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	894	202		850	170	
2	891	203		849	170	
3	881	199		866	169	
4	892	203		846	170	
5	896	204		857	170	
6	892	205		858	170	
7	887	204		860	170	
8	890	203		848	170	
9	893	200		847	170	
10	913	201		850	170	
11	914	201		848	170	
12	899	202		852	170	
13	897	204		854	170	
14	899	204		852	171	
15	902	205		856	170	
16	900	206		851	170	
17	906	207		849	170	
18	900	206		847	170	
19	902	201		851	170	
20	895	206		846	170	
21	897	206		849	170	
22	890	200		855	170	
23	901	191		854	170	
24	898	195		845	170	
25	884	205		848	170	
26	884	206		846	170	
27	892	206		852	170	
28	905	196		843	170	
29	894	187		850	170	
30	897	185		850	170	