

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2012年 5月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	885	181		847	170	
2	888	184		852	170	
3	885	184		854	170	
4	882	184		854	170	
5	889	186		850	170	
6	882	188		849	170	
7	876	183		854	170	
8	891	185		855	169	
9	901	188		857	168	
10	904	190		858	168	
11	904	188		856	168	
12	915	192		857	169	
13	900	194		856	170	
14	899	182	ストップ	848	170	
15			触媒交換停止中	843	170	
16	803	144	スタート	848	170	
17	857	165		857	171	
18	840	180		858	172	
19	882	189		852	172	
20	898	192		852	172	
21	900	190		853	172	
22	907	197		855	172	
23	899	200		852	172	
24	902	191		853	172	
25	910	196		852	172	
26	900	191		850	171	
27	877	191		849	172	
28	878	191		846	173	
29	873	188		849	174	
30	866	184		858	175	
31	878	185		860	175	