

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2012年 11月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	901	184		864	168	
2	905	183		863	168	
3	905	181		873	168	
4	896	177		859	168	
5	867	173		857	168	
6	878	171		852	168	
7	876	172		860	168	
8	889	176		871	168	
9	904	177		875	168	
10	904	175		855	168	
11	885	176		859	168	
12	892	178		866	168	
13	870	181		853	168	
14	866	182		871	168	
15	871	182		886	165	
16	882	179		858	166	
17	883	178		859	165	
18	875	180		861	165	
19	891	178		880	165	
20	912	196		878	167	
21	909	192		873	168	
22	886	173		839	166	プラントCSD
23	893	174		——	——	運転停止
24	888	182		——	——	運転停止
25	875	178		——	——	運転停止
26	884	195		——	——	焼却炉点火
27	871	201		823	159	焼却炉昇温
28	897	195		824	164	焼却炉昇温
29	902	189		861	171	焼却炉昇温
30	885	184		892	172	プラントスタート
31						