

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2013年 8月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1			定修:停止中	858	162	
2			定修:停止中	863	162	
3			定修:停止中	863	162	
4			定修:停止中	854	163	
5			定修:停止中	850	164	
6			定修:停止中	852	163	
7			定修:停止中	853	163	
8			定修:停止中	857	163	
9			定修:停止中	855	164	
10			定修:停止中	853	164	
11			定修:停止中	850	164	
12			定修:停止中	847	164	
13			定修:停止中	860	163	
14			定修:停止中	858	164	
15			定修:停止中	846	164	
16			定修:停止中	852	163	
17			定修:停止中	848	164	
18			定修:停止中	855	164	
19			定修:停止中	861	163	
20			定修:停止中	856	164	
21			定修:停止中	845	164	
22			定修:停止中	852	164	
23			定修:SU中	857	164	
24			定修:SU中	848	164	
25	837	184		853	164	
26	844	198		861	164	
27	835	204		863	164	
28	864	200		859	164	
29	885	201		857	164	
30	886	198		862	164	
31	866	198		845	164	