

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2014年 1月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1			停止中	876	164	
2			停止中	864	165	
3			停止中	876	165	
4			停止中	871	165	
5			停止中	872	165	
6			停止中	870	165	
7			停止中	883	165	
8			停止中	865	166	
9			停止中	864	166	
10			停止中	862	167	
11			停止中	865	166	
12			停止中	878	165	
13			停止中	884	165	
14			停止中	884	163	
15			停止中	887	163	
16			停止中	872	163	
17			停止中	870	163	
18			停止中	878	164	
19			停止中	863	167	
20			停止中	864	167	
21			SU中	866	165	
22	854	187	定常運転	870	165	
23	869	187		877	165	
24	881	183		859	166	
25	879	189		859	165	
26	877	192		862	166	
27	881	192		859	166	
28	890	186		858	166	
29	891	182		865	165	
30	896	183		875	165	
31	889	185		867	165	