

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2014年 2月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	889	183		857	165	
2	890	184		862	165	
3	883	184		876	165	
4	888	184		862	165	
5	889	180				CSD:停止中
6	900	186				CSD:停止中
7	903	187				CSD:停止中
8	898	187				CSD:停止中
9	892	191				CSD:停止中
10	880	197				CSD:停止中
11	883	200		865	157	
12	883	197		882	158	
13	900	196		880	168	
14	884	193		934	167	
15	891	193		852	165	
16	888	197		846	166	
17	894	196		841	169	
18	887	186		845	169	
19	881	178		849	169	
20	882	179		849	170	
21	885	179		848	170	
22	888	179		838	171	
23	893	180		846	170	
24	882	180		848	170	
25	880	178		844	170	
26	880	175		848	170	
27	880	174		863	171	
28	886	176		874	169	
29						
30						
31						