

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2014年 8月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	868	186		862	165	
2	852	192		863	165	
3	828	198		874	164	
4	837	199		846	165	
5	859	199		846	165	
6	832	195		856	165	
7	851	198		856	165	
8	868	202		842	166	
9	846	191		845	166	
10	853	194		857	165	
11	853	200		862	165	
12	845	204		874	166	
13	848	204		861	167	
14	869	211		853	166	
15	868	210		851	166	
16	879	213		846	165	
17	882	216		844	166	
18	870	214		845	166	
19	861	214		841	166	
20	868	211		855	164	
21	878	211		861	164	
22	878	211		852	165	
23	871	211		854	165	
24	871	211		855	165	
25	866	211		854	165	
26	862	212		857	165	
27	870	213		846	167	
28	859	209		851	166	
29	867	211		850	167	
30	868	213		851	166	
31	858	212		851	166	