

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2014年 9月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	863	212		853	166	
2	863	212		861	166	
3	854	212		868	166	
4	864	208		866	166	
5	870	208		857	165	
6	876	202		849	165	
7	872	202		858	166	
8	867	199		858	166	
9			ストップ中	848	167	
10			触媒清掃	852	167	
11			スタート中	853	167	
12	843	208		860	166	
13	875	222		860	166	
14	895	217		854	167	
15	897	218		856	167	
16	879	213		856	167	
17	893	217		860	167	
18	888	215		854	167	
19	890	214		858	167	
20	884	214		858	168	
21	879	214		855	167	
22	874	212		861	166	
23	888	213		860	166	
24	890	215		867	166	
25	872	213		855	166	
26	860	212		857	166	
27	866	213		865	166	
28	869	213		866	166	
29	877	210		873	166	
30	881	211		879	166	