

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2015年 06月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	894	156		862	169	
2	874	154		863	169	
3	881	155		871	169	
4	892	153		865	169	
5	893	152		859	170	
6	883	153		864	170	
7	878	154		854	171	
8	877	153		852	170	
9	869	152		851	170	
10	870	150		857	170	
11	874	153		864	170	
12	873	152		864	170	
13	868	155		865	170	
14	871	154		854	170	
15	874	153		862	170	
16	881	151		872	170	
17	890	151		858	170	
18	898	151		846	167	
19	889	150				ASD停止
20	876	148				ASD停止
21	866	149				ASD停止
22	884	146				ASD停止
23	898	145				ASD停止
24	891	145				ASD停止
25	894	144				ASD停止
26	906	146				ASD停止
27	885	144				ASD停止
28	871	145				ASD停止
29	854	145				ASD停止
30	846	151				ASD停止