

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2016年 7月度

| 日 | PH廃棄物焼却炉 | | | MMA廃棄物焼却炉 | | |
|----|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|
| | 炉内温度 ℃ | ボイラー出口温度 ℃ | 備考 | 炉内温度 ℃ | ボイラー出口温度 ℃ | 備考 |
| 1 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 2 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 3 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 4 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 5 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 6 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 7 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 8 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 9 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 10 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 11 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 12 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 13 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 14 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 15 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 16 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 17 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 18 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 19 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 20 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 21 | | | 法対応停止 | | | スタート |
| 22 | | | 法対応停止 | 852 | 164 | |
| 23 | | | 法対応停止 | 864 | 163 | |
| 24 | | | 法対応停止 | 868 | 162 | |
| 25 | | | 法対応停止 | 865 | 161 | |
| 26 | | | スタート | 874 | 160 | |
| 27 | 823 | 185 | | 857 | 161 | |
| 28 | 902 | 188 | | 853 | 162 | |
| 29 | 899 | 184 | | 848 | 166 | |
| 30 | 913 | 192 | | 853 | 167 | |
| 31 | 913 | 194 | | 852 | 168 | |