

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2017年 10月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	901	197		868	163	
2	899	196		868	163	
3	893	196		873	163	
4	891	199		871	163	
5	894	196		857	164	
6	893	194		863	163	
7	897	195		869	163	
8	897	196		865	163	
9	903	199		873	163	
10	899	199		871	163	
11	901	198		865	164	
12	897	199		868	164	
13	899	198		861	164	
14	899	197		861	164	
15	900	195		863	164	
16	898	193		872	165	
17	894	193		867	167	
18	896	195		866	167	
19	898	195		874	167	
20	898	197		869	167	
21	890	198		865	164	
22	884	196		866	163	
23	891	197		879	163	
24	887	199		864	163	
25	886	205		862	164	
26	893	207		867	163	
27	896	209		871	163	
28	891	210		860	163	
29	888	208		874	163	
30	886	209		869	163	
31	888	210		864	164	