

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2019年 7月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1			法対応停止			法対応停止
2			法対応停止			法対応停止
3			法対応停止			法対応停止
4			法対応停止			法対応停止
5			法対応停止			法対応停止
6			法対応停止			法対応停止
7			法対応停止			法対応停止
8			法対応停止			法対応停止
9			法対応停止			法対応停止
10			法対応停止			法対応停止
11			法対応停止			法対応停止
12			法対応停止			法対応停止
13			法対応停止			法対応停止
14			法対応停止			法対応停止
15			法対応停止			法対応停止
16			法対応停止			法対応停止
17			法対応停止			法対応停止
18			法対応停止			法対応停止
19			法対応停止	896	162	
20			法対応停止	848	162	
21			法対応停止	859	165	
22			法対応停止	868	165	
23			法対応停止	878	167	
24			法対応停止	867	169	
25			法対応停止	855	163	
26			法対応停止	866	162	
27	822	178		846	163	
28	853	169		842	163	
29	856	175		849	163	
30	868	179		849	163	
31	871	185		852	163	