

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2019年 8月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	864	191		852	162	
2	872	198		864	162	
3	876	199		867	162	
4	880	199		853	162	
5	880	200		869	161	
6	877	198		860	162	
7			計画停止⇒スタート	851	163	
8	885	196		854	163	
9	885	196		862	163	
10	885	198		874	163	
11	891	200		851	162	
12	896	201		844	162	
13	900	199		851	162	
14	898	203		859	161	
15	894	199		864	160	
16	894	199		863	162	
17	900	201		862	162	
18	896	203		861	163	
19	880	203		862	164	
20	887	202		860	165	
21	887	202		857	165	
22	889	203		856	165	
23	885	202		865	165	
24	878	202		867	164	
25	890	205		862	164	
26	890	204		858	165	
27	896	209		854	165	
28	887	204		848	165	
29	886	204		863	164	
30	878	200		871	163	
31	882	200		866	164	