

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2021 年 1 月度

| 日 | PH廃棄物焼却炉 | | | MMA廃棄物焼却炉 | | |
|----|-----------|---------------|------|-----------|---------------|------|
| | 炉内温度 ℃ | ボイラー出口温度 ℃ | 備考 | 炉内温度 ℃ | ボイラー出口温度 ℃ | 備考 |
| 1 | 907 | 194 | | 858 | 169 | |
| 2 | 887 | 199 | | 860 | 170 | |
| 3 | 902 | 208 | | 861 | 169 | |
| 4 | 895 | 205 | | 859 | 170 | |
| 5 | 905 | 203 | | 856 | 169 | |
| 6 | 908 | 200 | | 860 | 170 | |
| 7 | 903 | 198 | | 861 | 169 | |
| 8 | 899 | 196 | | 866 | 170 | |
| 9 | 894 | 194 | | 862 | 168 | |
| 10 | 902 | 194 | | 869 | 170 | |
| 11 | 902 | 193 | | 883 | 168 | |
| 12 | 901 | 196 | | 883 | 170 | |
| 13 | 898 | 199 | | 882 | 168 | |
| 14 | 897 | 201 | | 882 | 169 | |
| 15 | 894 | 202 | | 869 | 164 | |
| 16 | 902 | 203 | | 865 | 164 | |
| 17 | 895 | 201 | | | | 計画停止 |
| 18 | 906 | 197 | | | | 計画停止 |
| 19 | | | 計画停止 | | | 計画停止 |
| 20 | | | 計画停止 | | | 計画停止 |
| 21 | | | 計画停止 | | | 計画停止 |
| 22 | 850 | 190 | | | | 計画停止 |
| 23 | 859 | 192 | | | | 計画停止 |
| 24 | 865 | 194 | | 882 | 163 | |
| 25 | 875 | 197 | | 878 | 165 | |
| 26 | 877 | 197 | | 936 | 168 | |
| 27 | 879 | 199 | | 920 | 169 | |
| 28 | 882 | 198 | | 883 | 165 | |
| 29 | 892 | 199 | | 870 | 165 | |
| 30 | 890 | 200 | | 858 | 169 | |
| 31 | 894 | 201 | | 858 | 171 | |