

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2021 年 6 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1			脱硝触媒交換	855		出口温度計補修
2			脱硝触媒交換	867		出口温度計補修
3			脱硝触媒交換	869	167	
4	868	198		863	167	
5	890	208		870	168	
6	905	211		866	167	
7	913	212		863	169	
8	907	212		864	168	
9	907	212		855	169	
10	907	214		852	168	
11	914	214		848	170	
12	912	215		849	168	
13	904	215		852	169	
14	911	215		855	168	
15	914	215		852	169	
16	911	214		846	168	
17	911	213		850	169	
18	912	210		855	168	
19	920	202		848	169	
20	911	202				法対応停止
21	909	202				法対応停止
22	907	203				法対応停止
23	908	202				法対応停止
24	907	202				法対応停止
25	909	198				法対応停止
26	914	196				法対応停止
27	915	198				法対応停止
28	904	201				法対応停止
29	889	206				法対応停止
30			法対応停止			法対応停止