

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2022 年 1 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	909	201		875	169	
2	912	200		864	167	
3	907	199		875	168	
4	916	201		879	166	
5	914	203		853	169	
6	914	203		866	167	
7	912	202		866	169	
8	912	197		865	167	
9	915	194		864	168	
10	919	195		864	166	
11	916	192		864	168	
12	925	189		870	166	
13	897	198		864	166	
14	902	181		858	165	
15	900	189				計画停止
16	911	194				計画停止
17	914	197				計画停止
18	908	196				計画停止
19	907	195				計画停止
20	910	194				計画停止
21	912	196		900	165	
22	916	197		912	181	
23	915	196		908	182	
24	907	194		921	180	
25	906	194		863	178	
26	905	195		862	170	
27	907	201		862	171	
28	910	202		865	170	
29	908	203		852	172	
30	904	202		849	171	
31	912	203		846	173	