

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2024 年 1 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	872	175		855	168	
2	863	176		852	170	
3	876	177		851	169	
4	879	179		852	169	
5	874	177		851	169	
6	871	179		851	169	
7	873	178		851	169	
8	879	176		850	170	
9	884	176		849	170	
10	888	176		851	169	
11	880	176		850	169	
12	869	177		852	169	
13	874	177		850	169	
14	877	176		851	169	
15	876	176		861	167	
16	877	175		864	166	
17	875	176		646	166	
18	865	177				停止
19	862	180				停止
20	880	181				停止
21	880	179				停止
22	877	181		210	59	16:00～ 運転開始
23	882	181		870	161	
24			停止	876	162	
25			停止	927	167	
26			停止	922	171	
27			停止	856	168	
28			停止	858	168	
29			停止	849	168	
30			停止	851	169	
31			停止	850	168	