

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2025 年 1 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	882	178		874	167	
2	881	178		867	167	
3	882	178		870	167	
4	880	178		878	166	
5	878	178		899	166	
6	879	176		867	167	
7	878	177		870	167	
8	882	179		865	167	
9	880	176		889	167	
10	876	178		899	166	
11	877	182		881	166	
12	880	182		885	166	
13	881	191		879	166	
14	881	205		885	166	
15	901	193		876	166	
16	907	190		857	169	
17	903	188		873	168	
18	899	185		859	165	13:40 BA501停止
19	883	183		55	56	
20	885	183		100	53	
21	889	176		71	41	
22	885	173		50	25	
23	887	175		37	16	19:50 BA501スタート
24	883	174		854	158	
25	883	174		894	168	
26	886	174		868	176	
27	888	174		860	170	
28	889	178		863	169	
29	883	185		854	169	
30	886	185		852	170	
31	893	184		846	171	