

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2025 年 3 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	-	-		854	169	
2	-	-		848	169	
3	-	-	9:00着火	855	168	
4	831	168		903	165	
5	834	167		857	170	
6	831	168		861	170	
7	819	169		862	169	
8	813	170		836	170	
9	814	170		857	170	
10	834	171		860	170	
11	854	173		881	170	
12	840	179		850	170	
13	834	183		862	170	
14	825	167		856	170	
15	819	170		859	170	
16	825	171		845	170	
17	823	172		868	170	
18	842	171		867	171	
19	875	173		852	171	
20	878	174		856	170	
21	872	179		849	170	
22	876	181		854	170	
23	876	181		850	170	
24	872	183		863	168	
25	885	185		876	168	
26	887	185		871	168	
27	884	184		871	168	
28	866	180		856	169	
29	864	178		880	168	
30	866	178		865	169	
31	871	179		864	170	