

2023年12月4日

各位

当社に対する高圧ガス保安法に基づく嚴重注意について

三井化学株式会社

当社は、高圧ガス保安法に基づく認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者である大阪工場において、2021年から製造施設の軽微な変更工事について届出の一部が適切に行われていなかったこと、及び保安管理システムの確立・継続的改善が出来ていないなどの認定基準の不適合に対し、11月24日、経済産業省より嚴重注意を受けました。

関係者及び行政当局の皆様にご心配、ご迷惑をお掛けしましたことに対し、深くお詫び申し上げます。

2022年12月、大阪工場において、工事完了後遅滞なく届けることが規定されている軽微変更届の提出が107件遅延していることが社内調査で判明し、直ちに関係行政に報告致しました。その後、本件の経緯及び再発防止策を経済産業省高圧ガス保安室に報告した結果、今回の嚴重注意に至ったものです。

尚、遅延していた軽微変更届に関しては、本年3月末までに全て提出を完了しております。届出が遅延していた軽微変更につきましては、いずれも安全に工事を実施し、工場の安全や地域環境への影響はございません。

当社は本件を厳粛に受け止め、本社が中心となり各事業所の法令遵守及び保安管理の徹底に取り組み、再発防止策を確実に実施するとともに、今後も工場の安全確保及び環境保全に努める所存です。

以上

本件に関するお問い合わせ先
コーポレートコミュニケーション部
TEL:03-6880-7500

https://form.mitsuichemicals.com/corporate/cc_pr_csr_ja