

# PH廃棄物焼却炉維持管理状況記録 (2021年)

三井化学(株) 大阪工場

TEL 072-268-3506

**\*規制値**

項 目	記 録 す る 事 項		
①. 処分した廃棄物 [令和3年6月分]	・種類	・処理量 (ton / 月)	
	廃水 (廃アルカリ)	4,019	
②. 燃焼ガス温度  <b>* (800℃以上)</b>	・測定日時	・測定位置	・温度 (℃)
	令和3年6月10日 10時	焼却炉出口	910
③. ボイラー出口温度  <b>* (概ね200℃以下 MAX250℃)</b>	・測定日時	・測定位置	・温度 (℃)
	令和3年6月10日 10時	集塵器入口	216
④. 排ガス中のCO濃度 濃度「酸素12%換算」 <b>* (100ppm以下)</b> <b>1回/2ヶ月 分析</b>	・排ガスを採取した日時	・測定位置	・濃度 (ppm)
	令和3年6月10日 10時	煙突入口	10
	・測定結果が得られた年月日	令和3年6月22日	
⑤. 排ガス処理施設、冷却設備に堆積したばいじんの除去	・除去を行った日	令和 年 月 日	
⑥. 排ガス中のダイオキシン類濃度  (新設0.1ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> ) <b>* 平成12年以前設置により1ng-TEQ/Nm<sup>3</sup></b> <b>1回/年 分析</b>	・排ガスを採取した年月日	・排ガスを採取した位置	・濃度 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )
	令和 年 月 日 時	煙突入口	
⑦. 排ガス中のばい煙分析  (硫黄酸化物、煤塵、塩化水素、窒素酸化物に係るもの)  <b>1回/2ヶ月 分析</b>	・排ガスを採取した日時	・排ガスを採取した位置	・測定結果
	令和3年6月10日 10時		酸素; 5.0 (%)
	・測定結果が得られた年月日		煤塵; 0.015 (g/Nm <sup>3</sup> )
	令和3年6月22日		Nox; 27 (ppm)
[備考]			Sox; 1未満 (ppm) HCL; 1未満 (mg/Nm <sup>3</sup> )