

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2021 年 4 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	903	203		870	169	
2	909	206		866	171	
3	915	204		864	171	
4	906	201		860	172	
5	906	201		860	170	
6	908	203		863	172	
7	916	203		854	170	
8	916	205		867	172	
9	909	203		874	169	
10	911	203		881	171	
11	912	204		875	169	
12	915	205		878	170	
13	915	205		880	168	
14	915	205		864	170	
15	917	204		871	169	
16	918	204		871	170	
17	910	203		876	169	
18	905	204		874	171	
19	913	205		864	170	
20	915	204		881	167	
21	907	197		868	167	
22	898	201		861	170	
23	903	206		863	169	
24	901	206		863	171	
25	911	206		867	169	
26	912	205		863	171	
27	918	207		864	169	
28	910	203		867	170	
29			停止	865	169	
30			停止	861	170	