

PH廃棄物焼却炉維持管理状況記録 (2012年)

三井化学(株) 大阪工場

TEL 072-268-3506

*規制値

項 目	記 録 す る 事 項		
①. 処分した廃棄物 [平成24年 12月分]	・種類	・処理量 (ton / 月)	
	廃水 (廃アルカリ)	3,252	
②. 燃焼ガス温度 *(800℃以上)	・測定日時	・測定位置	・温度 (℃)
	平成24年 12月 6日 10時	焼却炉出口	905
③. ボイラー出口温度 *(概ね200℃以下 MAX250℃)	・測定日時	・測定位置	・温度 (℃)
	平成24年 12月 6日 10時	集塵器入口	194
④. 排ガス中のCO濃度 濃度「酸素12%換算」 *(100ppm以下) 1回/2ヶ月 分析	・排ガスを採取した日時	・測定位置	・濃度 (ppm)
	平成24年 12月 6日 10時	煙突入口	1
	・測定結果が得られた年月日	平成 24年 12月 18日	
⑤. 排ガス処理施設、冷却設備に堆積したばいじんの除去	・除去を行った日	平成 年 月 日	
⑥. 排ガス中のダイオキシン類濃度 (新設0.1ng-TEQ/Nm ³)* 平成12年以前設置により1ng-TEQ/Nm ³ 1回/年 分析	・排ガスを採取した年月日	・排ガスを採取した位置	・濃度 (ng-TEQ/Nm ³)
	平成 年 月 日	煙突入口	
⑦. 排ガス中のばい煙分析 (硫黄酸化物、煤塵、塩化水素、窒素酸化物に係るもの) 1回/2ヶ月 分析	・排ガスを採取した日時	・排ガスを採取した位置	・測定結果
	平成24年 12月 6日 10時	煙突入口	酸素; 5.2 (%)
	・測定結果が得られた年月日	平成 24年 12月 18日	
[備考]			煤塵; 0.017 (g/Nm ³) Nox; 37 (ppm) Sox; 1未満 (ppm) HCL; 1未満 (mg/Nm ³)