

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2012年 6月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	885	193		856	175	
2	891	193		854	175	
3	902	193		857	175	
4	888	192		860	175	
5	874	190		864	174	
6	873	187		858	174	
7	870	179		861	173	
8	896	182		854	174	
9	889	183		856	175	
10	877	179		857	175	
11	881	178		853	175	
12	883	180		844	175	
13	882	180		854	174	
14	886	184		857	174	
15	890	188		867	173	
16	881	191		864	173	
17	878	191		862	174	
18	888	194		876	174	
19	891	197		850	173	
20	895	196		860	173	
21	899	194		862	173	
22	900	191		853	174	
23	919	208		854	174	
24	870	210		837	173	
25	872	196	定修:ストップ	804	168	定修:ストップ
26			定修:停止中			定修:停止中
27			定修:停止中			定修:停止中
28			定修:停止中			定修:停止中
29			定修:停止中			定修:停止中
30			定修:停止中			定修:停止中