

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2013年1月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	877	189		851	169	
2	855	196		862	169	
3	865	201		858	170	
4	873	197		851	171	
5	868	202		846	171	
6	862	206		854	169	
7	882	198		852	169	
8			触媒交換停止	860	170	
9				856	170	
10	835	182	スタート	854	170	
11	844	186		853	170	
12	852	200		852	170	
13	896	208		858	170	
14	881	193		853	170	
15	875	187		851	170	
16	888	187		852	170	
17	878	187		849	170	
18	866	187		858	169	
19	858	181		861	169	
20	874	186		865	170	
21	881	188		866	169	
22	869	185		852	169	
23	882	187		846	170	
24	891	190		857	170	
25	871	189		858	170	
26	865	186		852	169	
27	873	185		857	170	
28	886	177		856	170	
29	892	179		862	170	
30	888	184		855	170	
31	881	184		849	171	