

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2013年 4月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	879	190		863	170	
2	881	192		870	169	
3	884	189		867	169	
4	889	190		869	170	
5	907	193		868	169	
6	901	195		866	169	
7	884	191		880	170	
8	872	187		872	171	
9	873	186		869	170	
10	888	190		880	170	
11	887	190		876	171	
12	895	189		867	172	
13	903	187		858	171	
14	898	194		858	170	
15	900	198		854	171	
16	886	200		851	171	
17	878	199		851	171	
18	883	197		862	170	
19	890	197		881	170	
20	894	198		882	170	
21	885	196		877	171	
22	878	192		863	172	
23	895	198		863	172	
24	881	201		863	172	
25	885	199		858	171	
26	890	197		871	171	
27	891	197		864	172	
28	887	198		872	172	
29	896	189		870	172	
30	889	182		868	171	
31						