

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2013年 9月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	869	195		845	165	
2	871	200		851	164	
3	880	197		861	164	
4	880	194		863	164	
5	879	196		856	164	
6	899	199		856	164	
7	891	197		862	164	
8	898	199		855	164	
9	867	194		852	164	
10	887	192		854	164	
11	906	192		857	164	
12	916	193		856	164	
13	920	196		851	164	
14	930	197		844	164	
15	917	191		832	166	
16	902	191				CSD停止中
17	906	195				CSD停止中
18	908	195				CSD停止中
19	880	194				CSD停止中
20	867	191				CSD停止中
21	871	191				CSD停止中
22	888	194				CSD停止中
23	887	193				CSD停止中
24	889	190				CSD停止中
25	892	187				CSD停止中
26	896	187				CSD停止中
27	905	188				CSD停止中
28	894	188				CSD停止中
29	894	188		848	161	
30	890	187		845	163	
31						