

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2014年12月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	910	203		871	174	
2	906	203		872	173	
3	902	201		872	167	
4	891	198		882	167	
5	895	199		886	167	
6	903	202		881	167	
7	909	202		873	168	
8	917	198		882	168	
9	912	198		874	168	
10	909	195		866	168	
11	902	197		875	168	
12	906	197		882	168	
13	908	198		866	169	
14	910	197		859	169	
15	895	194		861	169	
16	888	191		865	169	
17	888	189		861	169	
18	903	191		863	169	
19	892	194		890	169	
20	891	196		867	170	
21	896	198		855	169	
22	903	199		857	169	
23	907	203		874	168	
24	908	204		883	168	
25	904	202		876	168	
26	905	200		869	168	
27	904	201		875	168	
28	901	201		876	168	
29	908	202		874	168	
30	901	204		873	168	
31	898	205		872	168	