

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2015年 7月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	835	154				ASD停止
2			定修_SD			ASD停止
3			定修中			ASD停止
4			定修中			ASD停止
5			定修中			ASD停止
6			定修中	860	165	
7			定修中	865	166	
8			定修中	877	165	
9			定修中	893	164	プラントスタート
10			定修中	851	164	
11			定修中	849	165	
12			定修中	846	165	
13			定修中	853	165	
14			定修中	847	165	
15			定修中	847	165	
16			定修中	851	164	
17			定修中	852	165	
18			定修中	858	165	
19			定修中	850	165	
20			定修中	850	166	
21			定修中	853	166	
22			定修中	855	166	
23			定修中	852	165	
24			定修中	855	164	
25			定修中	852	164	
26			定修中	854	165	
27			定修中	852	165	
28			定修中	853	164	
29			定修明けSU	858	164	
30	861	178		866	164	
31	879	183		866	164	