

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2015年 9月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	889	197		848	166	
2	900	201		852	166	
3	898	199		870	166	
4	892	217		867	166	
5	896	223		874	166	
6	887	224		877	166	
7	881	224		871	166	
8	888	223		860	166	
9	885	222		871	166	
10	880	220		870	165	
11	895	224		877	163	
12	887	223		878	164	
13	894	225		867	165	
14			ストップ中	858	165	
15			触媒交換	865	162	
16			スタート中	860	162	
17	876	208		871	164	
18	892	215		843	164	
19	905	220		852	164	
20	905	221		864	164	
21	895	209		866	164	
22	902	209		868	164	
23	908	214		866	164	
24	903	214		864	165	
25	891	208		868	165	
26	882	207		852	166	
27	892	209		850	166	
28	906	211		849	167	
29	906	211		853	166	
30	905	193		857	166	