

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2016年 4月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	917	187		848	170	
2	915	188		852	169	
3	906	188		853	169	
4	891	183		858	169	
5	898	183		863	170	
6	897	180		857	170	
7	892	178		853	170	
8	905	178		852	170	
9	914	177		853	170	
10	908	176		859	170	
11	908	175		864	169	
12	897	173		867	169	
13	906	171		859	169	
14	890	173		865	169	
15	891	180		862	169	
16	909	186		864	170	
17	908	191		866	169	
18	889	193		861	170	
19	876	192		871	170	
20	880	192		872	170	
21	881	193		864	170	
22	888	193		862	170	
23	900	197		861	170	
24	912	202		858	170	
25			ストップ中	855	170	
26			触媒清掃	861	170	
27			スタート中	864	170	
28	880	155		874	170	
29	897	168		861	170	
30	911	173		861	170	