

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2017年 5月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	918	203		850	173	
2	916	200		856	173	
3	918	203		850	173	
4	911	203		857	172	
5	911	202		859	172	
6	910	202		859	171	
7	920	198		851	171	
8	921	195		861	169	
9	908	192		861	170	
10	916	193		860	171	
11	918	194		870	171	
12	915	193		866	170	
13	919	193		860	170	
14	917	195		862	171	
15	918	193		860	171	
16	919	193		863	171	
17	916	193		856	171	
18	919	191		858	171	
19	916	191		855	171	
20	916	189		852	171	
21	915	190		856	171	
22	914	190		861	171	
23	918	192		863	170	
24	916	196		865	171	
25	901	197		862	171	
26	902	197		865	170	
27	904	196		876	169	
28	895	197		887	169	
29	894	198		867	169	
30	906	199		863	170	
31	906	199		864	169	