

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2017年 6月度

| 日 | PH廃棄物焼却炉 | | | MMA廃棄物焼却炉 | | |
|----|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|
| | 炉内温度 ℃ | ボイラー出口温度 ℃ | 備考 | 炉内温度 ℃ | ボイラー出口温度 ℃ | 備考 |
| 1 | 911 | 201 | | 859 | 169 | |
| 2 | 906 | 200 | | 869 | 170 | |
| 3 | 903 | 199 | | 866 | 170 | |
| 4 | 903 | 198 | | 869 | 170 | |
| 5 | 905 | 198 | | 869 | 170 | |
| 6 | 911 | 198 | | 873 | 172 | |
| 7 | 913 | 198 | | 853 | 172 | |
| 8 | 907 | 196 | | 853 | 172 | |
| 9 | 904 | 193 | | 864 | 172 | |
| 10 | 910 | 193 | | 860 | 172 | |
| 11 | 910 | 191 | | 858 | 172 | |
| 12 | 917 | 188 | | 870 | 170 | |
| 13 | 919 | 186 | | 872 | 170 | |
| 14 | 919 | 186 | | 869 | 170 | |
| 15 | 914 | 184 | | 867 | 170 | |
| 16 | 912 | 183 | | 868 | 170 | |
| 17 | 910 | 180 | | 874 | 170 | |
| 18 | 913 | 179 | | 875 | 170 | |
| 19 | 906 | 175 | | 856 | 172 | |
| 20 | 904 | 169 | | 856 | 172 | |
| 21 | 904 | 161 | | | | 法対応停止 |
| 22 | 904 | 158 | | | | 法対応停止 |
| 23 | 907 | 155 | | | | 法対応停止 |
| 24 | 903 | 152 | | | | 法対応停止 |
| 25 | 908 | 146 | | | | 法対応停止 |
| 26 | 908 | 140 | | | | 法対応停止 |
| 27 | 910 | 144 | | | | 法対応停止 |
| 28 | 911 | 142 | | | | 法対応停止 |
| 29 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |
| 30 | | | 法対応停止 | | | 法対応停止 |