

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2018年 8月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	878	174				法対応停止
2	910	170				法対応停止
3	921	171				法対応停止
4	922	170				法対応停止
5	878	167				法対応停止
6	855	170				法対応停止
7	826	174				法対応停止
8	815	175				法対応停止
9	817	174				法対応停止
10	816	174				法対応停止
11	808	174				法対応停止
12	817	174				法対応停止
13	845	180				法対応停止
14	802	189				法対応停止
15	834	203				法対応停止
16	854	203				法対応停止
17	868	205				法対応停止
18	874	211				法対応停止
19	883	213				法対応停止
20	866	211				法対応停止
21	844	202				法対応停止
22	853	189				法対応停止
23	887	189				法対応停止
24	878	188		884	171	
25	883	190		856	168	
26	876	190		847	166	
27	875	190		852	167	
28	870	190		860	169	
29	874	190		851	171	
30	882	191		857	172	
31	895	192		863	172	