

**PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)**

2019年 6月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1	905	207		873	171	
2	906	208		862	171	
3	904	208		856	172	
4	908	208		863	172	
5	914	211		862	172	
6	909	210		855	172	
7	902	206		861	172	
8	907	208		879	173	
9	915	209		869	172	
10	904	209		870	171	
11	911	210		875	172	
12	903	208		862	172	
13	903	210		862	172	
14	903	209		866	172	
15	898	208		860	172	
16	898	208		857	172	
17	900	208		872	172	
18	903	207		862	172	
19	913	205				法対応停止
20	909	203				法対応停止
21	902	201				法対応停止
22	906	200				法対応停止
23	904	198				法対応停止
24	912	189				法対応停止
25	915	188				法対応停止
26	914	200				法対応停止
27	894	212				法対応停止
28	900	219				法対応停止
29			法対応停止			法対応停止
30			法対応停止			法対応停止
31			法対応停止			法対応停止