

PH・MMA廃棄物焼却炉運転温度(炉内、廃熱ボイラー出口)

2022 年 8 月度

日	PH廃棄物焼却炉			MMA廃棄物焼却炉		
	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考	炉内温度 ℃	ボイラー出口温度 ℃	備考
1			法対応停止	841	155	
2			法対応停止	876	163	
3			法対応停止	922	163	
4			法対応停止	943	164	
5	817	178		905	166	
6	850	187		839	167	
7	854	193		846	173	
8	879	190		872	177	
9	872	195		864	177	
10	866	197		856	164	
11	872	200		874	163	
12	863	201		864	164	
13	870	203		865	160	
14	878	204		864	160	
15	877	203		857	160	
16	880	204		862	160	
17	885	206		849	160	
18	882	208		859	160	
19	888	210		864	160	
20	886	211		860	161	
21	886	210		843	160	
22	889	211		852	160	
23	892	212		855	161	
24	894	211		851	164	
25	897	214		857	163	
26	902	216		853	164	
27	904	203		850	162	
28	903	202		848	163	
29	900	202		857	162	
30	891	205		851	164	
31	889	209		857	162	