2018 年 7 月 13 日

各 位

三井化学株式会社

大阪工場における火災について（第 5 報）

6 月 21 日、16 時 20 分頃、弊社大阪工場にて火災事故が発生しました。
本事故により、近隣住民の皆様、関係ご当局の皆様、お客様をはじめとする多くの方々に多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。今回の事故の概要は下記のとおりです。

記

1．　発生場所
大阪府高石市高砂 1-6
三井化学株式会社　大阪工場　用役施設　2 号煙突煙道付近

2．　発生日時・経緯

6 月 21 日（木）	16:20	2 号煙突煙道付近で炎を確認、初期消火実施
	16:40	1 号・2 号煙突に延焼を確認
	16:42	公設消防へ通報
	23:50	鎮圧を確認
6 月 22 日（金）	08:30	鎮火を確認

3．　被害状況
人的被害 なし
物的被害 用役プラントの一部の排ガス処理設備、煙突等の被害状況が確認されています。
用役プラント以外への影響はありません。

4．　原因
定期修理工事中に鋼製煙道の補修箇所を溶断した際、補修箇所の内張りに着火し、更に外部の空気が流入したことで、広範囲に延焼したと推定されます。

5．　再発防止策
原因に基づき、同様の事故が生じないよう、再発防止策を実施して参ります。

6．　製品出荷への影響
現在、影響は出ておりません。

7．　工場操業への影響
停止中の生産設備については、関係当局のご指導の下、8 月中の稼働再開を目指しています。

8．　業績への影響
現在調査中です。業績への重大な影響が見込まれる場合には、別途開示いたします。

以上

問い合わせ先
本社）コーポレートコミュニケーション部　広報グループ　03-6253-2100
大阪工場）総務・人事グループ　072-268-3502